

TABELAS UTILIZAÇÃO DAS CAMISAS DE PUXAMENTO PARA REDE COMPACTA (COPEL)

CABO 15KV

Seção Nominal mm ²	Diâmetro Nominal do condutor mm	COBERTURA		PESO LÍQUIDO NOMINAL (KG / KM)	CAMISA DE PUXAMENTO
		Espessura Nominal da cobertura mm	Diâmetro Externo Nominal		
16	4,80C	2,50	9,80	94,30	00
25	5,75C		10,80	125,00	01
35	6,75C		11,80	159,00	01
50	8,10C		13,10	200,00	01
70	9,55C		14,60	264,00	01
95	11,30C	3,0	17,30	370,00	02
120	13,20C		19,20	450,00	02
150	14,80C		20,80	534,00	02
185	16,40C		22,40	646,00	03

CABO 25KV

Seção Nominal mm ²	Diâmetro Nominal do condutor mm	COBERTURA		PESO LÍQUIDO NOMINAL (KG / KM)	CAMISA DE PUXAMENTO
		Espessura Nominal da cobertura mm	Diâmetro Externo Nominal		
16	4,80C	4	12,80	144	01
25	5,75C		13,80	179	01
35	6,75C		14,80	216	01
50	8,10C		16,10	264	01
70	9,55C		17,60	335	02
95	11,30C		19,30	423	02
120	13,20C		21,20	510	02
150	14,80C		22,80	598	03
185	16,40C		24,40	714	03